



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 172/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 209» Ленинского района г. Саратова (МДОУ «Детский сад № 209» Ленинского района г. Саратова)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора город Саратова по пожарному надзору № 172

(наименование органа ГПН)

от « 27 » февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 15 » марта 2018 г. по 15 ч 45 мин. « 11 » апреля 2018 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Левкина Ольга Ивановна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 209» Ленинского района г. Саратова (МДОУ «Детский сад № 209» Ленинского района г. Саратова), г. Саратов, проспект. 50 лет Октября 132, а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МДОУ «Детский сад № 209», Сосина Елена Ивановна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	--	---------------------------	--------------------------------

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации	(п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	14.08.2018	
2	На основании протокола технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения №295-20-3-2 от 02.04.2018 года Световой оповещатель «Выход» не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.5.1 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;	14.08.2018	
3	На основании протокола технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения №268-20-3-2 от 22.03.2018 года дымовые извещатели (старшая группа) сработали неудовлетворительно, сигнал «Пожар» без переопроса состояния	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.1, 13.2 НПБ 88-2001"Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	14.08.2018	
4	На основании протокола технических испытаний по проверке работоспособности пожарной сигнализации и систем оповещения №268-20-3-2 от 22.03.2018 года звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (45-47дБА) на расстоянии 3 м от оповещателя в спальном корпусе		14.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору Левкина
Ольга Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 209»,
Сосина Елена Ивановна.

(должность, фамилия, инициалы)



«11» апреля 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)